



固定资产投资

2025 09091 4412 01062

北京市通州区发展和改革委员会

京通州发改（核）〔2025〕8号

关于宋庄小堡印象街及周边区域改造提升项目 地源热泵综合能源服务项目 核准的批复

华清安泰能源服务（北京）有限公司：

你单位《关于宋庄小堡印象街及周边区域改造提升项目地源热泵综合能源服务项目核准的请示》、《关于宋庄小堡印象街及周边区域改造提升项目地源热泵综合能源服务项目招标方案的请示》收悉。根据市规自委通州分局《关于宋庄小堡印象街及周边区域改造提升项目地源热泵综合能源服务项目实施方案的复函》等相关文件，经研究，原则同意华清安泰能源服务（北京）有限公司实施宋庄小堡印象街及周边区域改造提升项目地源热泵综合能源服务项目，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：宋庄小堡印象街及周边区域改造提升项目地源热泵综合能源服务项目

二、建设单位：华清安泰能源服务（北京）有限公司

三、建设地点：本项目位于北京市通州区宋庄镇小堡村，北至潞苑北大街，南至宋兴街，西至徐宋路，东至国防艺术区。

四、建设内容及规模：主要包括能源站设备系统、室外地埋管系统（基础下布置换热孔）、配电自控系统、智慧能源管控平台等，能源站配套土建工程等不在本项目范围内。项目总建筑面积约 10.34 万平方米，总供能面积约 8.22 万平方米。夏季总冷负荷 3031kW，冬季总热负荷 4477kW。冬季由地源热泵结合市政热力供暖；夏季由地源热泵制冷。供能系统配置 3 台地源热泵机组，和 2 台热力板换。共布置地埋孔约 415 个，有效埋深约 180 米，新能源和可再生能源供热装机占比为 64%。

五、项目总投资及资金来源：本项目建设总投资约 2367.59 万元，项目投资全部由你单位自筹解决。

六、项目建设要严格遵守国家有关规划、土地、环保等规定，并办理相关手续，应就道路下方敷设管线方案等与相关单位做好对接，保证项目有序实施。

七、本批复附《建设项目招标方案核准意见书》1 份，请项目单位据此依法开展招标工作。在建设项目实施过程中，确有特殊情况需要变更已核准的招标方案的，应当报我委重新核准。

八、本批复有效期为 2 年，请据此开展相关工作。需要延期

开工建设的，应当在 2 年期限满的 30 个工作日前，向我委提出延期申请。

附件：建设项目招标方案核准意见书

北京市通州区发展和改革委员会

2025 年 2 月 25 日

（联系人：节能科 谷超男； 联系电话：69545914）

附件

建设项目招标方案核准意见书

项目名称：宋庄小堡印象街及周边区域改造提升项目地源热泵综合能源服务项目

项目单位名称：华清安泰能源服务（北京）有限公司

企业社会信用代码：91110108MACJB98447

	采购细项	单项合同估算 金额（万元）	招标方式 （公开招标或 邀请招标）	招标组织形式 （自行招标或 委托招标）	不采用 招标形式	备 注
勘察	工程勘察	14.07			核准	低于招标金额
设计	工程设计	70.35			核准	低于招标金额
施工	工程施工	1970.91	公开招标	委托招标		
监理	工程监理	53.4			核准	低于招标金额
重要设备						含在施工招投标中
重要材料						含在施工招投标中
其他	258.86					
核准意见说明：						

注意事项：

1. 根据《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第 10 号），依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在北京市公共资源交易服务平台、中国招标投标公共服务平台上发布。
2. 政府投资项目，项目单位应当将资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息在北京市公共资源交易服务平台（ggzyfw.beijing.gov.cn）上全过程公开。
3. 招标方案核准意见在本项目实施全过程有效。在项目实施过程中，如确有特殊情况需要变更已经核准的招标方案的，应当报我委重新核准。

通州区发展和改革委员会办公室

2025 年 2 月 25 日印发