



固定资产投资

2023 09091 4412 04506

# 北京市通州区发展和改革委员会文件

京通州发改（核）〔2023〕71号

## 关于国网北京通州供电公司 10KV 渡假村路 等 4 路线路切改工程等四项工程 项目核准的批复

国网北京市电力公司：

你单位《关于核准国网北京通州供电公司 10 千伏渡假村路等 4 路切改工程等四项工程项目的请示》（京电发展〔2023〕231 号）及《国网北京市电力公司关于核准国网北京通州供电公司 10 千伏渡假村路等 4 路切改工程等四项工程招标方案的请示》（京电招标〔2023〕74 号）收悉。根据市规自委通州分局《关于国网北京通州供电公司 10KV 渡假村路等 4 路线路切改工程等四项工程项目规划征求意见的复函》（京规自通函〔2023〕231 号）文件，经研究，同意国网北京市电力公司实施国网北京通州供电公司 10 千伏渡假村路等 4 路切改工程等四项工程项目。现将有关核准事项批复

如下：

## 一、建设内容及规模

### （一）国网北京通州供电公司 10 千伏渡假村路等 4 路切改工程

新建开闭器 1 座，新敷设电缆 3233 米，新做各类电缆头 29 套，新敷设热浸塑钢管 183 米，更换各类导线 6930 米，新装断路器 1 台，新装通信机箱 1 台，新敷设光缆 2868 米，新架设光缆 100 米。

### （二）国网北京通州供电公司 10kV 佰富苑路等 3 路切改工程

新建开闭器 1 座，新敷设各类电缆 3838 米，新敷设各类光缆 3768 米，新做各类电缆头 51 套，新建三通井 1 座，新敷设热浸塑钢管 391 米。

### （三）国网北京通州供电公司 10 千伏北郊路等 2 路切改工程

新建开闭器 1 座，新敷设各类电缆 5585 米，新做各类电缆头 38 套，新敷设热浸塑钢管 377 米，新建四通井 2 座，新立各类电杆 5 基，新架设各类导线 6348 米，新装断路器 5 台，新装通信机箱 6 台，新敷设光缆 5540 米，新架设光缆 2116 米。

### （四）国网北京通州供电公司 10kV 牛工路等 2 路切改工程

新敷设各类电缆 349 米，新做各类电缆头 8 套，新敷设热浸塑钢管 80 米，新立各类电杆 39 基，新架导线 23562 米，

新装断路器 9 台，新装通信机箱 9 台，新敷设光缆 349 米，新架设光缆 7067 米。

## 二、项目总投资及资金来源

项目总投资 2448.11 万元，由国网北京市电力公司自筹解决。

## 三、各种税费的缴纳，按国家、市及区的有关规定执行。

四、项目建设要严格按照《北京市安全生产条例》有关规定，确保安全设计、安全建设、安全投产；项目投产后，按照行业管理部门要求，做好安全运行等工作。

五、本批复附《建设项目招标方案核准意见书》1 份，请项目单位据此依法开展招标工作。在建设项目设施过程中，确有特殊情况需要变更已核准的招标方案的，应当报我委重新核准。

六、本批复有效期 2 年，请据此开展相关工作。如需延期开工建设的，应当在 2 年期限满的 30 个工作日前，向我委提出延期申请。

附件：建设项目招标方案核准意见书

北京市通州区发展和改革委员会

2023 年 12 月 6 日

(联系人：节能科 侯虹波；联系电话：69547753)

## 附件

# 建设项目招标方案核准意见书

项目名称：国网北京通州供电公司 10 千伏渡假村路等 4 路切改工程等四项工程

项目单位名称：国网北京市电力公司

	采购细项	合同估算金额 (万元)	招标方式 (公开招标 或邀请招 标)	招标组织 形式(自 行招标或 委托招 标)	不采 用 招 标 形 式	备 注
勘察	工程勘察	13.48			✓	单项合同估算 金额低于依法 必须招标标准
设计	工程设计	86.67			✓	单项合同估算 金额低于依法 必须招标标准
施工	土建施工	634.07	公开招标	委托招标		
监理	工程监理	29.78			✓	单项合同估算 金额低于依法 必须招标标准
设备		203.71	公开招标	委托招标		
材料	线路	1303.51	公开招标	委托招标		
其它		176.89				
核准意见说明：						

### 注意事项：

1. 根据《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第 10 号），依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在北京市公共资源交易服务平台、中国招标投标公共服务平台上发布。

2. 政府投资项目，项目单位应当将资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息在北京市公共资源交易服务平台（ggzyfw.beijing.gov.cn）上全过程公开。

3. 招标方案核准意见在本项目实施全过程有效。在项目实施过程中，如确有特殊情况需要变更已经核准的招标方案的，应当报我委重新核准。