北京市通州区发展和改革委员会文件

京通州发改（核）〔2026〕81号

关于首都儿科研究所附属儿童医院通州院区热力管线工程核准的批复

北京市热力集团有限责任公司:

你单位《关于首都儿科研究所附属儿童医院通州院区热力管线工程申请核准的请示》（北京热力文〔2026〕208号）、《关于首都儿科研究所附属儿童医院通州院区热力管线工程招标方案核准的请示》（北京热力文〔2026〕209号）收悉。根据市规自委通州分局《关于首都儿科研究所附属儿童医院通州院区热力管线工程市政交通基础设施“多规合一”协同意见的函》（京规自基础策划（通）函〔2026〕0087号）等相关文件，经研究，原则同意你单位实施首都儿科研究所附属儿童医院通州院区热力管线工程，现就有关核准事项批复如下:

一、项目名称: 首都儿科研究所附属儿童医院通州院区热力管线工程。

二、建设单位：北京市热力集团有限责任公司。

三、建设地点：北京市通州区宋庄镇邢各庄北街、邢各庄中路、邢各庄北一街。

四、建设内容及建设规模：自通怀路至邢各庄中路，沿邢各庄北街永中南侧4.5米新建一条DN400-DN300毫米供热管道，西侧与通怀路现状热力管道相连，东侧与邢各庄中路拟建热力管道相连。自邢各庄北街至邢各庄北一街，沿邢各庄中路永中西侧6.5米新建一条DN300毫米供热管道，南侧与邢各庄北街拟建热力管道相连，北侧与邢各庄北一街拟建热力管道相连。自邢各庄中路至邢各庄中路西侧，沿邢各庄北一街永中南侧4.5米新建一条DN250毫米供热管道，东侧与邢各庄中路拟建热力管道相连，西侧接入首儿所。本次拟新建供热管道干线长约1210.2米，支线长约35.7米，总长约1245.9米（具体以规自部门意见为准）。

五、项目总投资及资金来源：项目总投资2114.91万元，全部由你单位筹措解决。

六、项目建设时要做好分支管线的规划预留。同时要严格遵守国家及本市有关规划、土地等规定，并按要求办理相关手续。

七、项目建设要严格按照《北京市安全生产条例》有关规定，确保安全设计、安全建设、安全投产。项目投产后，按照行业管理部门要求，做好安全防护及安全运行等工作。

八、本批复附《建设项目招标方案核准意见书》1份，请项目单位据此依法开展招标工作。在项目建设实施过程中，确有特

殊情况需要变更已核准的招标方案的，应当报我委重新核准。

九、本批复有效期 2 年，请据此开展相关工作。如需延期开工建设的，应当在 2 年期限届满的 30 个工作日前，向我委提出延期申请。

附件：建设项目招标方案核准意见书

北京市通州区发展和改革委员会

2026 年 10 月 14 日

（联系人：节能科　赵明；　联系电话：69547753）

附件

建设项目招标方案核准意见书

项目名称：首都儿科研究所附属儿童医院通州院区热力管线工程

项目单位名称：北京市热力集团有限责任公司

统一社会信用代码：91110000101100238R

	采购细项	单项合同估算金额（万元）	招标方式（公开招标或邀请招标）	招标组织形式（自行招标或委托招	不采用招标形式	备注
勘察	工程勘察	19.45			核准	未达到招标限额
设计	工程设计	73.33			核准	未达到招标限额
施工	建筑、安装施工	1768.29			核准	项目已纳入应急工程，按照应急管理部门规定执行
监理	工程监理	48.54			核准	未达到招标限额
设备	设备及工器具				核准	包含在施工中
重要材料	主要材料				核准	包含在施工中
其他	其他费用	205.3				
核准意见说明：						

注意事项：

1.根据《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第10号），依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在北京市公共资源交易服务平台、中国招标投标公共服务平台上发布。

2.政府投资项目，项目单位应当将资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息在北京市公共资源交易服务平台（ggzyfw.beijing.gov.cn）上全过程公开。

3.招标方案核准意见在本项目实施全过程有效。在项目实施过程中，如确有特殊情况需要变更已经核准的招标方案的，应当报我委重新核准。

通州区发展和改革委员会办公室　　2026年10月14日印发

固定资产投资

2026 09091 4412 06934