

管道天然气企业现场检查单

检查时间： 年 月 日 时 分 秒

检查单编号：京城市管理〔2024〕3号

任务名称	
任务编号	
统一社会信用代码/身份证号	
名称	
类型	
法定代表人/负责人/经营者姓名	
住所或地址	
联系方式	
检查来源	☐ 日常检查 ☐ 专项检查 ☐ 投诉举报 ☐ 转办交办 ☐ 证后核查 ☐ 巡查检查

序号	检查项	检查要点	检查结果
1	对管道天然气企业人员的检查	主要负责人经专业培训并考核合格。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
2		安全生产管理人员经专业培训并考核合格。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
3		运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
4		有限空间作业现场监护人员持特种作业操作资格证书。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
5		经危险作业审批进行危险作业。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
6		燃气设施最小保护范围和最小控制范围内从事作业。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
7		不违规操作及抢修作业。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
8		按要求进行巡查、检查。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
9		检测气体浓度并确定符合安全条件即进入危险有害气体场所。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____

			问题记录_____
10		定期对燃气用户的用气场所、燃气设施、用气设备进行安全检查。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
11		检查发现燃气用户安全隐患按规定采取书面告知用户整改等措施。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
12		按照规范维修、安装、改装、移动或者拆除居民用户专有部分的燃气设施。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
13		不按照燃气设施改动许可的要求实施作业。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
14		正确佩戴或使用劳动防护用品。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
15		经营、储存、使用危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
16		燃气厂站分区布置。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
17		燃气厂站出入口设置规范。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
18		调压站内应有应急空间或通道。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
19		没有存在使用违法建（构）筑物从事生产经营活动情况。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
20		建筑耐火等级符合要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
21		燃气厂站建（构）筑物结构符合安全等级要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
22		燃气厂站、调压设置周边设置围护结构或措施。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
23	对管道天然气企业场所环境的检查	燃气厂站的防火间距充足。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
			☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____

24		存在未采取有效措施的燃气聚集和滞留条件建构筑物 and 场所。	☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
25		调压室（箱）按要求设置泄压措施。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
26		变配电系统的门、窗符合要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
27		设置规范、明显的安全警示标志。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
28		安全标志牌设置符合相关要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
29		高压配电室、变压器室、低压配电室、控制室、柴油发电机房、智能化系统机房等的运行符合要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
30		出口、疏散通道符合要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
31		燃气设施最小保护范围内没有违规作业或活动。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
32		输送的天然气质要符合标准要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
33		向有经营许可资质单位购买危险化学品（加臭剂）。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
34		输送的天然气按要求添加适量的加臭剂。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
35		场站及输配管道、设备设施存在泄漏且未采取控制措施。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
36		燃气设备、管道及附件的压力等级需要匹配。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
37		燃气厂站内设备和管道要设置防止系统压力参数超过限值的自动切断和放散装置。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
38		燃气设施要防火、防爆、抗震。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____

39	对管道天然气企业设备设施及物料的检查	没有违章占压燃气管道。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
40		输配管道采用有效防护措施敷设地下构筑物内。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
41		聚乙烯等高分子材料管道敷设符合规范要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
42		埋地敷设燃气输配管道符合安全要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
43		架空敷设管道需要安全措施。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
44		燃气输配工艺上规范设置阀门。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
45		调压箱、专用调压装置进出口管道上按要求设置阀门。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
46		调压装置设置安全保护措施，能够防止燃气出口压力超过下游压力允许值的。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
47		燃气调压箱设置符合规范要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
48		防雷防静电装置设置符合安全要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
49		按要求采取静电导消措施。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
50		仪表控制系统未设置不间断电源装置。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
51		燃气调压站的电气、仪表设备设置过电压保护和雷击保护装置。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
52		特种设备办理使用登记。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
		特种设备定期检验或检验不合格的在使用。安全附件未定期	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题

53	特种设备定期检验或检验不合格的在使用，安全附件未定期校验。	☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
54	特种设备使用单位建立特种设备安全技术档案。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
55	按要求特种设备及其安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
56	特种设备按要求定期检验，或未将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
57	固定式压力容器的安全阀校验合格后加装有铅封，或未保持铅封完好。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
58	设置有效的信息管理系统。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
59	站内爆炸危险场所和装置区设置固定式燃气浓度报警装置。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
60	燃气浓度报警装置符合规范要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
61	爆炸危险场所电气系统符合防爆要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
62	低压配电系统设置短路保护。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
63	建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设符合规范要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
64	高压配电室、变压器室、低压配电室、控制室、柴油发电机房、智能化系统机房等的运行符合规范要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
65	配电箱（柜）的安装符合规范要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
66	配电箱（柜）内导线的敷设符合规范要求。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
67	废弃输配管道及设施及时处理。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____

68		暂时停用输配管道有效管理。	☐ 未发现问题 ☐ 发现问题 ☐ 不涉及 问题记录_____
检查单位			
检查结论			
检查人员签名	姓名： 执法证号：		年 月 日
	姓名： 执法证号：		年 月 日
备注			