



固定资产投资

2026 09091 5112 06076

北京市通州区发展和改革委员会

京通州发改（核）〔2026〕71号

关于北京宏发基地冷热源工程核准的批复

北京宏发电声继电器有限公司：

你单位《关于北京宏发基地冷热源工程项目核准的请示》《关于北京宏发基地冷热源工程项目招标方案核准的请示》收悉。根据市规自委通州分局《关于北京宏发基地冷热源工程项目实施方案有关意见的复函》等相关文件，经研究，原则同意北京宏发电声继电器有限公司实施北京宏发基地冷热源工程，现就有关事项批复如下：

一、建设地点：本项目建设地点位于北京城市副中心 1102 街区 FZX-1102-6088 地块，东至垂柳东一路，南至 FZX-1102-6087 地块，西至 FZX-1102-6087 地块，北至现状广源路。

二、建设内容及规模：本项目建设内容主要包括室外地埋管

换热系统、能源站内冷热源系统、室外空气源热泵、电气及自控系统等，能源站站房土建及用能建筑内空调末端设施不在本项目范围内。项目采用“地源热泵+空气源热泵”供冷供热，新能源供热装机占比 100%，供能面积约 2.09 万平方米，总热负荷 1902.63 千瓦，总冷负荷 2390.96 千瓦，共配置地源热泵机组 2 台，低温空气源热泵 2 台，共设置地埋孔约 207 个，深度约 200 米。

三、项目总投资及资金来源：本项目建设总投资约 1108.65 万元，其中工程费 930.00 万元，工程建设其他费 125.86 万元，预备费 52.79 万元。项目投资全部由北京宏发电声继电器有限公司自筹解决。

四、建设单位应就道路下方敷设管线方案等与相关单位做好对接，保证项目有序实施。

五、各种税费的缴纳，按国家、市及区的有关规定执行。

六、本批复附《建设项目招标方案核准意见书》1 份，请项目单位据此依法开展招标工作。在建设项目实施过程中，确有特殊情况需要变更已核准的招标方案的，应当报我委重新核准。

七、本批复有效期为 2 年，在有效期内办理年度投资计划或取得延期批复的，本文件继续有效。

请据此办理有关手续。

附件：建设项目招标方案核准意见书

北京市通州区发展和改革委员会

2026 年 9 月 3 日

（联系人：节约能源科 谷超男； 联系电话：69545914）

附件

建设项目招标方案核准意见书

项目名称：北京宏发基地冷热源工程

项目单位名称：北京宏发电声继电器有限公司

企业社会信用代码：91110112769371222C

	采购细项	单项合同估算 金额（万元）	招标方式 （公开招标或 邀请招标）	招标组织形式 （自行招标或 委托招标）	不采用 招标形式	备 注
勘察	工程勘察	9.34			核准	低于招标金额
设计	工程设计	31.13			核准	低于招标金额
施工	工程施工	930	公开招标	委托招标		
监理	工程监理	28.2			核准	低于招标金额
重要设备						含在施工中
重要材料						含在施工中
其他		109.98				
核准意见说明：						

注意事项：

- 1.根据《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第10号），依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在北京市公共资源交易服务平台、中国招标投标公共服务平台上发布。
- 2.政府投资项目，项目单位应当将资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息在北京市公共资源交易服务平台（ggzyfw.beijing.gov.cn）上全过程公开。
- 3.招标方案核准意见在本项目实施全过程有效。在项目实施过程中，如确有特殊情况需要变更已经核准的招标方案的，应当报我委重新核准。

通州区发展和改革委员会办公室

2026 年 9 月 3 日印发